

Код работы: ПК.Б 1386.1

Дата доставки пробы в лабораторию: 20.03.2019г.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы: Вода подземного источника нецентрализованного водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: № 20

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ / 1мл	20	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ / 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ / 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

\* СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Дата выдачи результата испытаний: 22.03.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Даминова Р.Ч.	
Фельдшер-лаборант	Шуваева Н.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией:

Т.М. Рябова

  
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 3 : стр. 2